

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Климовский центр образования»
(МОУ «Климовский центр образования»)
162699 Вологодская область,
Череповецкий район, д. Климовское, д. 19
Тел./факс: (8202)66-43-57, (8202) 66-43-26
<http://d27110.edu35.ru>,
e-mail: rybinka-ds@yandex.ru
ОГРН 1023502290778
ИНН 3523008200, КПП 352301001

11.03.23 № _____
на № _____ от _____

Главное управление
Министерства Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий по
Вологодской области (ГУ МЧС
России по Вологодской области)
Управление надзорной
деятельности и
профилактической работы ГУ
МЧС России по Вологодской
области

Информация об исполнении предписания № 28/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара 29.09.2021г. д.Климовское д.17

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований	Выполнение
1	В здании на путях эвакуации: холлах, помещениях первого этажа не предусмотрено аварийное освещение В здании на путях эвакуации: холлах, помещениях второго этажа не предусмотрено аварийное освещение	Выполнено частично. Составлена проектно-сметная документация. Стоимость работ на установку аварийного эвакуационного освещения 600,16464 тыс.руб.
2	Расположенный пожарный гидрант N2 в радиусе 200 м от здания МДОУ «Климовский детский сад» на территории МОУ «Климовская школа» не проверен на водоотдачу	Выполнено Направлены запросы в администрацию Климовского сельского поселения 07.06.2022; 15.09.2022 г. , МУП «Водоканал» 22.09.2022 , МОУ «Климовская школа» получен ответ (приложения)

Информация об исполнении предписания № 29/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара 29.09.2021г. с. Воскресенское, ул. Советская, д. 25

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных	Выполнение
-------	---	------------

	требований	
1	<p>В здании на путях эвакуации: холлах, помещениях первого этажа не предусмотрено аварийное освещение</p> <p>В здании на путях эвакуации: холлах, помещениях второго этажа не предусмотрено аварийное освещение</p>	<p>Выполнено частично.</p> <p>Составлена проектно-сметная документация.</p> <p>Стоимость работ на установку аварийного эвакуационного освещения 336,60117 тыс.руб.</p>
2	Двери с категорией обозначения В2, выполнены не противопожарными с нормативным пределом огнестойкости	Выполнено. Дверь заменена.

Директор



Шарова

/О.Я.Шарова